

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,

SV Technics s.r.o.

sídlo

Wolkerova 1016/2

66434 Kuřim

Czech Republic



prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že vlastnosti dále popsaného výrobku

M-Bus převodník IMP6000

verze IMP6000S, IMP6000SE, IMP6000L, IMP6000LE

jsou ve shodě s příslušnými ustanoveními ustanoveními Evropské Unie
2014/30/EU (Direktiva EMC)

2014/35/EU (Direktiva Zařízení malého napětí)

2011/65/EU (Direktiva RoHS)

Shoda byla prokázána posouzením autorizovanou osobou NB 2452 Vojenský technický ústav, s. p..

Pro posouzení shody byly použity harmonizované normy:

ČSN EN 55032 ed. 2:2017 zařízení třídy B pro rozhraní RS232, USB
zařízení třídy A pro rozhraní Ethernet

EN 55024 ed. 2:2011 + A1:2016 zkušební úroveň 2.

Čísla zkušebních protokolů 194300-327/2020 a 194300-328/2020.

Kuřim 19.1.2021

Ing. Miloslav Gabryš
SV Technics s.r.o., jednatel